170921341469

报告编号：2020-Y2E0834

检 测 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：上海中医药大学

受检单位：上海中医药大学

受检地址：蔡伦路 1200 号

上海度标检测技术有限公司

2020 年 9 月 8 日

上海度标检测技术有限公司检测报告

样品名称：生活饮用水

受检单位：上海中医药大学

受检地址：蔡伦路 1200 号

检测类别：委托　　样品数量：6 件数/48 项次数

采样日期：2020.8.27　　检测周期：2020.8.27-9.8　　报告日期：2020.9.8

检测项目：

pH，游离余氯，浑浊度，色度，臭和味，肉眼可见物，菌落总数及总大肠菌群

使用仪器及编号：

笔试酸度计 pHTestr30（S22001）

余氯测定仪 PCII（S23001）

便携式浊度仪 TN100（S24001）

生化培养箱 LRH-250（L15002）

检测依据：

GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》

GB/T 5750.11-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》

GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》

评价依据：

GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》

检测结果：

编号	采样地点	pH	游离余氯 (mg/L)	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)
1	张江学生生活园区 275 弄水箱	7.12	0.06	0.31	<5	无	无	19	未检出
2	张江学生生活园区 280 弄水箱	7.13	0.06	0.29	<5	无	无	24	未检出
3	华佗路 275 弄 2 幢 3 号水箱	7.12	0.06	0.32	<5	无	无	22	未检出
4	华佗路 280 弄 3 幢 4 号水箱	7.11	0.06	0.33	<5	无	无	24	未检出
5	华佗路 280 弄 4 幢 5 号水箱	7.12	0.06	0.29	<5	无	无	24	未检出
6	华佗路 280 弄 4 幢 7 号水箱	7.13	0.06	0.30	<5	无	无	25	未检出
限值		6.5-8.5	≥0.05	1	15	无异臭、异味	无	100	不得检出

结果评价：以上各项目均符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》的要求。

----以下空白----

编制人：　　审核人：　　批准人：

2020 年 9 月 8 日

上海度标检测技术有限公司 检验检测专用章