CMA 240912341640

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号：	XW241104-15-S001
委托单位：	上海中医药大学
受检单位：	上海中医药大学
受检地址：	蔡伦路 1200 号
检测范围：	生活饮用水水质检测
报告日期：	2024 年 11 月 08 日

编制人：李萌

审核人：

批准人：

上海心吾科技有限公司 检验检测专用章

上海心吾科技有限公司

Shanghai Spirit Technology Co., Ltd.

声　明

1、报告未加盖本机构检验检测专用章及骑缝章无效。

2、报告无编制人、审核人、批准人签名无效。

3、本报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改以及其他任何形式篡改的，均无效。

4、未经本机构书面批准，不得部分复印本报告。复印件未加盖本机构检验检测专用章的无效。

5、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期恕不受理。

6、本报告检测结果仅对被测位置、样品及当时环境状况有效；送样委托检验样品和委托信息由委托方提供，本公司不对其真实性负责，送样委托检测结果仅对送样样品有效。

检验检测机构
资质认定证书
副本

证书编号：240912341640

名称：上海心吾科技有限公司

注册地址：上海市嘉定区曹安公路2883号7幢1003室

地址：

检验检测地址：上海市嘉定区金园三路216号3号楼3楼

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检测报告或证书的法律责任由上海心吾科技有限公司承担。

许可使用标志

CMA

240912341640

发证日期：2024年06月03日

有效期至：2030年08月02日

发证机关：上海市市场监督管理局

联系地址（Address）：上海市嘉定区金园三路216号3号楼3楼

邮编（Post Code）：201812

电话（Tel）：400-680-9959

邮箱（E-mail）：spiritech@163.com

心吾检测 SPIRIT TESTING

报告编号：XW241104-15-S001

检测报告

受检单位	上海中医药大学	受检地址	蔡伦路 1200 号
检测类别	委托检测（采样）	检测范围	生活饮用水水质检测
采样日期	2024.11.04	检测日期	2024.11.04~11.07
检测项目及检测依据	浑浊度：《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（5.1） 色度：《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（4.1） 总氯：《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023（5.1） pH 值：《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023（8.1） 菌落总数：《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023（4.1） 总大肠菌群：《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023（5.1） 臭和味：《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（6.1） 肉眼可见物：《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（7）		
主要检测仪器	LRH-250 生化培养箱（YQ-SW-002）、PHB-4 便携式 pH 计（YQ-083）、WGZ-1A 浊度计（YQ-061）、DZ-3Y 水质测量仪（YQ-084）		
评价依据	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》		
检测结论	本次所检项目的检测结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值要求，检测结果详见第 2 页。		

检测结果

取样位置	检测项目	检测结果	标准限值	单项判定
图书馆5F茶水间水龙头取水口楼顶水箱末梢最远端	浑浊度（NTU）	<0.5	≤1	合格
	色度（度）	<5	≤15	合格
	总氯（mg/L）	0.22	≥0.05	合格
	pH	7.46	6.5～8.5	合格
	菌落总数（CFU/mL）	33	≤100	合格
	总大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	不应检出	合格
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
	肉眼可见物	无	无	合格
图书馆4F男厕所水龙头取水口B1蓄水池末梢最远端	浑浊度（NTU）	<0.5	≤1	合格
	色度（度）	<5	≤15	合格
	总氯（mg/L）	0.24	≥0.05	合格
	pH	7.32	6.5～8.5	合格
	菌落总数（CFU/mL）	31	≤100	合格
	总大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	不应检出	合格
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
	肉眼可见物	无	无	合格
科技创新楼3F茶水间水龙头取水口楼顶水箱末梢最远端	浑浊度（NTU）	<0.5	≤1	合格
	色度（度）	<5	≤15	合格
	总氯（mg/L）	0.16	≥0.05	合格
	pH	7.25	6.5～8.5	合格
	菌落总数（CFU/mL）	38	≤100	合格
	总大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	不应检出	合格
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
	肉眼可见物	无	无	合格

——报告结束——

CMA 240912341640

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号：	XW241104-18-S001
委托单位：	上海中医药大学
受检单位：	上海中医药大学
受检地址：	蔡伦路 1200 号
检测范围：	生活饮用水水质检测
报告日期：	2024 年 11 月 08 日

编制人：李萌

审核人：

批准人：

上海心吾科技有限公司

Shanghai Spirit Technology Co., Ltd.

心吾检测 SPIRIT TESTING

报告编号：XW241104-18-S001

检 测 报 告

受检单位	上海中医药大学	受检地址	蔡伦路 1200 号
检测类别	委托检测（采样）	检测范围	生活饮用水水质检测
采样日期	2024.11.04	检测日期	2024.11.04~11.07
检测项目及检测依据	浑浊度：《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（5.1） 色度：《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（4.1） 总氯：《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023（5.1） pH 值：《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023（8.1） 菌落总数：《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023（4.1） 总大肠菌群：《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023（5.1） 臭和味：《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（6.1） 肉眼可见物：《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（7）		
主要检测仪器	LRH-250 生化培养箱（YQ-SW-002）、PHB-4 便携式 pH 计（YQ-083）、WGZ-1A 浊度计（YQ-061）、DZ-3Y 水质测量仪（YQ-084）		
评价依据	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》		
检测结论	本次所检项目的检测结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值要求，检测结果详见第 2 页。		

检测结果

取样位置	检测项目	检测结果	标准限值	单项判定
标准化大楼 1F 男卫生间水龙头	浑浊度（NTU）	<0.5	≤1	合格
	色度（度）	<5	≤15	合格
	总氯（mg/L）	0.20	≥0.05	合格
	pH	7.36	6.5～8.5	合格
	菌落总数（CFU/mL）	40	≤100	合格
	总大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	不应检出	合格
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
	肉眼可见物	无	无	合格

——报告结束——