

检 测 报 告

TEST REPORT

报 告 编 号 : XW240507-28-S001

委托单位名称: 上海中医药大学

受检单位名称: 上海中医药大学

受检单位地址: 蔡伦路 1200 号

检 测 范 围 : 生活饮用水

报 告 日 期 : 2024 年 05 月 11 日

编制人:

审核人:

审批人:

检验检测专用章

上海心吾科技有限公司

Shanghai Spirit Technology Co., Ltd.

检测报告

(Test Report)

检测类别	委托检测	检测内容	生活饮用水
收样日期	2024-05-07		
评价依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测结果	详见第 3 页		
分析方法	浑浊度: GB/T 5750.4-2023 (5.1) 散射法 色度: GB/T5750.4-2023 (4.1) 铂-钴标准比色法 总氯: GB/T5750.11-2023 (5.1) 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD)法 pH: GB/T5750.4-2023 (8.1) 玻璃电极法 菌落总数: GB/T5750.12-2023 (4.1) 平皿计数法 总大肠菌群: GB/T5750.12-2023 (5.1) 多管发酵法 臭和味: GB/T 5750.4-2023 (6.1) 嗅气和尝味法 肉眼可见物: GB/T 5750.4-2023 (7) 直接观察法		
检测设备	WGZ-1A 浊度计 (YQ-061)、LRH-250 生化培养箱 (YQ-SW-002) PHS-3C 酸度计 (YQ-024)、723PC 可见光分光光度计 (YQ-086)		

检测结果

取样位置	检测项目	检测结果	标准限值	单项判定
图书馆 5F 茶水间 水龙头取水口楼 顶水箱末梢最运 端	浑浊度 (NTU)	<0.5	≤1	合格
	色度 (度)	<5	≤15	合格
	总氯 (mg/L)	0.18	≥0.05	合格
	pH	7.24	6.5~8.5	合格
	菌落总数 (CFU/mL)	25	≤100	合格
	总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
	肉眼可见物	无	无	合格
图书馆 4F 男厕所 水龙头取水口 B1 蓄水池末梢最远 端	浑浊度 (NTU)	<0.5	≤1	合格
	色度 (度)	<5	≤15	合格
	总氯 (mg/L)	0.17	≥0.05	合格
	pH	7.26	6.5~8.5	合格
	菌落总数 (CFU/mL)	43	≤100	合格
	总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
	肉眼可见物	无	无	合格
科技创新楼 3F 茶 水间水龙头取水 口楼顶水箱末梢 最远端	浑浊度 (NTU)	<0.5	≤1	合格
	色度 (度)	<5	≤15	合格
	总氯 (mg/L)	0.16	≥0.05	合格
	pH	7.27	6.5~8.5	合格
	菌落总数 (CFU/mL)	26	≤100	合格
	总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
	肉眼可见物	无	无	合格

以下空白

说 明

- 1、检测报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2、检测报告无审核人、批准人签名无效。
- 3、检测报告涂改增删、部分复印无效。
- 4、对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本公司提出,逾期恕不受理。
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,公司不对其真实性负责,委托检测结果仅对被检验场所及来样负责。



联系地址 (Address): 上海市嘉定区金园三路 216 号 3 号楼 3 楼
邮编 (Post Code): 201812
电话 (Tel): 400-680-9959
邮箱 (E-mail): spiritech@163.com

检 测 报 告

TEST REPORT

报 告 编 号 : XW240507-28-S003

委托单位名称: 上海中医药大学

受检单位名称: 上海中医药大学

受检单位地址: 蔡伦路 1200 号

检 测 范 围 : 生活饮用水

报 告 日 期 : 2024 年 05 月 11 日

编制人:

审核人:

审批人:

上海心吾科技有限公司

Shanghai Spirit Technology Co., Ltd.

检测报告

(Test Report)

检测类别	委托检测	检测内容	生活饮用水
收样日期	2024-05-07		
评价依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测结果	详见第 3 页		
分析方法	浑浊度: GB/T 5750.4-2023 (5.1) 散射法 色度: GB/T5750.4-2023 (4.1) 铂-钴标准比色法 总氯: GB/T5750.11-2023 (5.1) 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD)法 pH: GB/T5750.4-2023 (8.1) 玻璃电极法 菌落总数: GB/T5750.12-2023 (4.1) 平皿计数法 总大肠菌群: GB/T5750.12-2023 (5.1) 多管发酵法 臭和味: GB/T 5750.4-2023 (6.1) 嗅气和尝味法 肉眼可见物: GB/T 5750.4-2023 (7) 直接观察法		
检测设备	WGZ-1A 浊度计 (YQ-061)、LRH-250 生化培养箱 (YQ-SW-002) PHS-3C 酸度计 (YQ-024)、723PC 可见光分光光度计 (YQ-086)		

检测结果

取样位置	检测项目	检测结果	标准限值	单项判定
科技创新楼 2F 茶水间水龙头 B1 蓄水池末梢最远端	浑浊度 (NTU)	<0.5	≤1	合格
	色度 (度)	<5	≤15	合格
	总氯 (mg/L)	0.15	≥0.05	合格
	pH	7.28	6.5~8.5	合格
	菌落总数 (CFU/mL)	42	≤100	合格
	总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
	肉眼可见物	无	无	合格
教学楼 4F 男厕水龙头东泵房末梢最远端	浑浊度 (NTU)	<0.5	≤1	合格
	色度 (度)	<5	≤15	合格
	总氯 (mg/L)	0.18	≥0.05	合格
	pH	7.20	6.5~8.5	合格
	菌落总数 (CFU/mL)	29	≤100	合格
	总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
	肉眼可见物	无	无	合格

以下空白

说 明

- 1、检测报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2、检测报告无审核人、批准人签名无效。
- 3、检测报告涂改增删、部分复印无效。
- 4、对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本公司提出,逾期恕不受理。
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,公司不对其真实性负责,委托检测结果仅对被检验场所及来样负责。



联系地址 (Address): 上海市嘉定区金园三路 216 号 3 号楼 3 楼

邮编 (Post Code): 201812

电话 (Tel): 400-680-9959

邮箱 (E-mail): spiritech@163.com

检 测 报 告

TEST REPORT

报 告 编 号 : XW240507-28-S004

委托单位名称: 上海中医药大学

受检单位名称: 上海中医药大学

受检单位地址: 蔡伦路 1200 号

检 测 范 围 : 生活饮用水

报 告 日 期 : 2024 年 05 月 11 日

编制人:

审核人:

审批人:

上海心吾科技有限公司

Shanghai Spirit Technology Co., Ltd.

检测报告

(Test Report)

检测类别	委托检测	检测内容	生活饮用水
收样日期	2024-05-07		
评价依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测结果	详见第 3 页		
分析方法	浑浊度: GB/T 5750.4-2023 (5.1) 散射法 色度: GB/T5750.4-2023 (4.1) 铂-钴标准比色法 总氯: GB/T5750.11-2023 (5.1) 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD)法 pH: GB/T5750.4-2023 (8.1) 玻璃电极法 菌落总数: GB/T5750.12-2023 (4.1) 平皿计数法 总大肠菌群: GB/T5750.12-2023 (5.1) 多管发酵法 臭和味: GB/T 5750.4-2023 (6.1) 嗅气和尝味法 肉眼可见物: GB/T 5750.4-2023 (7) 直接观察法		
检测设备	WGZ-1A 浊度计 (YQ-061)、LRH-250 生化培养箱 (YQ-SW-002) PHS-3C 酸度计 (YQ-024)、723PC 可见光分光光度计 (YQ-086)		

检测结果

取样位置	检测项目	检测结果	标准限值	单项判定
标准化大楼 1F 男 卫生间水龙头	浑浊度 (NTU)	<0.5	≤1	合格
	色度 (度)	<5	≤15	合格
	总氯 (mg/L)	0.19	≥0.05	合格
	pH	7.21	6.5~8.5	合格
	菌落总数 (CFU/mL)	35	≤100	合格
	总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
	肉眼可见物	无	无	合格

以下空白

说 明

- 1、检测报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2、检测报告无审核人、批准人签名无效。
- 3、检测报告涂改增删、部分复印无效。
- 4、对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本公司提出,逾期恕不受理。
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,公司不对其真实性负责,委托检测结果仅对被检验场所及来样负责。



联系地址 (Address): 上海市嘉定区金园三路 216 号 3 号楼 3 楼

邮编 (Post Code): 201812

电话 (Tel): 400-680-9959

邮箱 (E-mail): spiritech@163.com