



Pony Testing International Group



160920340809

COPY



扫描二维码
关注谱尼测试

报告编号(Report ID): BMBTY5LH93222555Z

检测报告

(Testing Report)

委托单位

上海中医药大学

(Applicant)

受测单位

上海中医药大学

(Tested Unit)

报告日期

2018.07.03

(Approval Date)

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com





Pony Testing International Group

检测报告

COPY



扫描二维码
关注谱尼测试

报告编号: BMBTY5LH93222555Z

第 1 页, 共 7 页

委托单位	上海中医药大学		
受测单位	上海中医药大学		
受测地址	张江高科蔡伦路 1200 号		
样品类别	直饮水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2018.06.26	检测日期	2018.06.26-2018.06.28
检测类别	委托检测	检测环境	符合要求
检测项目	见下页		
检测方法	见附表		
所用主要仪器	见附表		
备注	限值标准: CJ/T 94-2005 《饮用净水水质标准》		
	编制人	[Signature]	
	审核人	[Signature]	
	批准人	[Signature]	
	签发日期	2018.07.03	

PONY 谱尼测试

Pony Testing International Group
Hotline 400-819-5688 www.ponytest.com

谱尼测试集团上海有限公司
检测地址: 上海市徐汇区桂平路 680 号 35 幢 3-4 楼、6 楼
检测地址: 上海市徐汇区桂平路 471 号 7 幢 6 层

- 北京实验室: (010)82618116
- 上海实验室: (021)64851999
- 青岛实验室: (0532)88706866
- 深圳实验室: (0755)26050909
- 天津实验室: (022)27360730
- 苏州实验室: (0512)62997900
- 长春实验室: (0431)85150908
- 大连实验室: (0411)87336618
- 哈尔滨实验室: (0451)88104651
- 郑州实验室: (0371)69350670
- 新疆实验室: (0991)6684186
- 石家庄实验室: (0311)85376660
- 西安实验室: (029)89608785
- 呼和浩特实验室: (0471)33450025
- 杭州实验室: (0571)87219096
- 宁波实验室: (0574)87736499
- 武汉实验室: (027)89997127
- 合肥实验室: (0551)6384347
- 广州实验室: (020)89224310
- 厦门实验室: (0592)3568048
- 成都实验室: (028)8776270



报告编号: BMBTYSLH9322255Z

第2页, 共7页

样品编号/采样位置	检测项目	限值	检测结果
H93222555 学生事务中心直饮水机	细菌总数, CFU/mL	50	18
	总大肠菌群, MPN/100 mL	每 100 mL 水样中 不得检出	未检出
	浑浊度, NTU	0.5	<0.5
	色, 度	5	<5
	pH (无量纲)	6.0-8.5	6.97
	臭和味	无异臭异味	无异臭、无异味
	肉眼可见物	无	无
	耗氧量(COD _{Mn} , 以 O ₂ 计), mg/L	2.0	0.72
H93223555 后勤楼 2F 直饮水机	细菌总数, CFU/mL	50	未检出
	总大肠菌群, MPN/100 mL	每 100 mL 水样中 不得检出	未检出
	浑浊度, NTU	0.5	<0.5
	色, 度	5	<5
	pH (无量纲)	6.0-8.5	6.87
	臭和味	无异臭异味	无异臭、无异味
	肉眼可见物	无	无
	耗氧量(COD _{Mn} , 以 O ₂ 计), mg/L	2.0	0.68
H93224555 体育馆 1F 直饮水机	细菌总数, CFU/mL	50	未检出
	总大肠菌群, MPN/100 mL	每 100 mL 水样中 不得检出	未检出
	浑浊度, NTU	0.5	<0.5
	色, 度	5	<5
	pH (无量纲)	6.0-8.5	6.93
	臭和味	无异臭异味	无异臭、无异味
	肉眼可见物	无	无
	耗氧量(COD _{Mn} , 以 O ₂ 计), mg/L	2.0	0.70



Pony Testing International Group

检测报告

COPY



扫描二维码
关注检测报告

报告编号: BMBTY5LH93222555Z

第 3 页, 共 7 页

样品编号/采样位置	检测项目	限值	检测结果
H93225555 体育馆 2F 直饮水机	细菌总数, CFU/mL	50	未检出
	总大肠菌群, MPN/100 mL	每 100 mL 水样中 不得检出	未检出
	浑浊度, NTU	0.5	<0.5
	色, 度	5	<5
	pH (无量纲)	6.0~8.5	7.01
	臭和味	无异臭异味	无异臭, 无异味
	肉眼可见物	无	无
	耗氧量(COD _{Mn} , 以 O ₂ 计), mg/L	2.0	0.64
H93226555 体育场报亭 (左) 直饮水机	细菌总数, CFU/mL	50	4
	总大肠菌群, MPN/100 mL	每 100 mL 水样中 不得检出	未检出
	浑浊度, NTU	0.5	<0.5
	色, 度	5	<5
	pH (无量纲)	6.0~8.5	7.05
	臭和味	无异臭异味	无异臭, 无异味
	肉眼可见物	无	无
	耗氧量(COD _{Mn} , 以 O ₂ 计), mg/L	2.0	0.70
H93227555 体育场报亭 (右) 直饮水机	细菌总数, CFU/mL	50	未检出
	总大肠菌群, MPN/100 mL	每 100 mL 水样中 不得检出	未检出
	浑浊度, NTU	0.5	<0.5
	色, 度	5	<5
	pH (无量纲)	6.0~8.5	7.21
	臭和味	无异臭异味	无异臭, 无异味
	肉眼可见物	无	无
	耗氧量(COD _{Mn} , 以 O ₂ 计), mg/L	2.0	0.65

PONY 谱尼测试

Pony Testing International Group

Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

谱尼测试集团上海有限公司
检测地址: 上海市徐汇区桂平路 680 号 35 幢 2-4 楼, 6 楼
检测地址: 上海市徐汇区桂平路 471 号 7 幢 6 层

北京实验室: (010)82618116	长春实验室: (0431)85150908	石家庄实验室: (0311)385376660	武汉实验室: (027)8399
上海实验室: (021)64851999	大连实验室: (0411)87336618	西安实验室: (029)89608785	合肥实验室: (0551)638
青岛实验室: (0532)88706866	哈尔滨实验室: (0451)88104651	呼和浩特实验室: (0471)3459025	广州实验室: (020)8922
深圳实验室: (0755)26050909	郑州实验室: (0371)69330670	杭州实验室: (0571)87219096	厦门实验室: (0592)556
天津实验室: (022)27360730	新疆实验室: (0991)6684186	宁波实验室: (0574)87736499	成都实验室: (028)877
苏州实验室: (0512)62997900			



Pony Testing International Group

检测报告

COPY



报告编号: BMBTY5LH93222555Z

第 4 页, 共 7 页

样品编号/采样位置	检测项目	限值	检测结果
H93228555 7号楼 1F 直饮水机	细菌总数, CFU/mL	50	未检出
	总大肠菌群, MPN/100 mL	每 100 mL 水样中 不得检出	未检出
	浑浊度, NTU	0.5	<0.5
	色, 度	5	<5
	pH (无量纲)	6.0-8.5	7.13
	臭和味	无异臭异味	无异臭、无异味
	肉眼可见物	无	无
	耗氧量(COD _{Mn} , 以 O ₂ 计), mg/L	2.0	0.68
H93229555 9号楼 1F 直饮水机	细菌总数, CFU/mL	50	未检出
	总大肠菌群, MPN/100 mL	每 100 mL 水样中 不得检出	未检出
	浑浊度, NTU	0.5	<0.5
	色, 度	5	<5
	pH (无量纲)	6.0-8.5	7.04
	臭和味	无异臭异味	无异臭、无异味
	肉眼可见物	无	无
	耗氧量(COD _{Mn} , 以 O ₂ 计), mg/L	2.0	0.68
H93230555 图书馆 1F 直饮水机	细菌总数, CFU/mL	50	2
	总大肠菌群, MPN/100 mL	每 100 mL 水样中 不得检出	未检出
	浑浊度, NTU	0.5	<0.5
	色, 度	5	<5
	pH (无量纲)	6.0-8.5	7.19
	臭和味	无异臭异味	无异臭、无异味
	肉眼可见物	无	无
	耗氧量(COD _{Mn} , 以 O ₂ 计), mg/L	2.0	0.64

PONY 谱尼测试

Pony Testing International Group

Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

谱尼测试集团上海有限公司
注册地址: 上海市徐汇区桂平路 680 号 35 幢 2-4 楼、6 楼
检测地址: 上海市徐汇区桂平路 471 号 7 幢 6 层

北京实验室: (010)82618116

上海实验室: (021)64851999

青岛实验室: (0532)88706866

深圳实验室: (0755)26050909

天津实验室: (022)27360730

苏州实验室: (0512)62997900

长春实验室: (0431)85150908

大连实验室: (0411)87336618

哈尔滨实验室: (0451)88104651

郑州实验室: (0371)69350670

新疆实验室: (0991)6684186

石家庄实验室: (0311)85376660

西安实验室: (029)89608785

呼和浩特实验室: (0471)3450025

杭州实验室: (0571)87219096

宁波实验室: (0574)87736499

武汉实验室: (027)83997137

合肥实验室: (0551)618434

广州实验室: (020)89224311

厦门实验室: (0592)556804

成都实验室: (028)877027



Pony Testing International Group

检测报告

COPY



扫描二维码
关注谱尼测试

报告编号: BMBTY5LH93222555Z

第 5 页, 共 7 页

样品编号/采样位置	检测项目	限值	检测结果
H93231555 行政楼 1F 直饮水机	细菌总数, CFU/mL	50	未检出
	总大肠菌群, MPN/100 mL	每 100 mL 水样中 不得检出	未检出
	浑浊度, NTU	0.5	<0.5
	色, 度	5	<5
	pH (无量纲)	6.0-8.5	7.08
	臭和味	无异臭异味	无异臭、无异味
	肉眼可见物	无	无
	耗氧量(COD _{Mn} , 以 O ₂ 计), mg/L	2.0	0.66
H93232555 创新楼 1F 直饮水机	细菌总数, CFU/mL	50	未检出
	总大肠菌群, MPN/100 mL	每 100 mL 水样中 不得检出	未检出
	浑浊度, NTU	0.5	<0.5
	色, 度	5	<5
	pH (无量纲)	6.0-8.5	7.06
	臭和味	无异臭异味	无异臭、无异味
	肉眼可见物	无	无
	耗氧量(COD _{Mn} , 以 O ₂ 计), mg/L	2.0	0.72
H93233555 创新楼 2 楼 3M 管线机	细菌总数, CFU/mL	50	1
	总大肠菌群, MPN/100 mL	每 100 mL 水样中 不得检出	未检出
	浑浊度, NTU	0.5	<0.5
	色, 度	5	<5
	pH (无量纲)	6.0-8.5	6.99
	臭和味	无异臭异味	无异臭、无异味
	肉眼可见物	无	无
	耗氧量(COD _{Mn} , 以 O ₂ 计), mg/L	2.0	0.64

PONY 谱尼测试

Pony Testing International Group

Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

谱尼测试集团上海有限公司
检测地址: 上海市徐汇区桂平路 680 号 35 幢 2-4 楼, 6 楼
检测地址: 上海市徐汇区桂平路 471 号 7 幢 6 层

北京实验室: (010)82618116
上海实验室: (021)64851999
青岛实验室: (0532)88708866
深圳实验室: (0755)26050909
天津实验室: (022)27360730
苏州实验室: (0512)62997900

长春实验室: (0431)85150908
大连实验室: (0411)87336618
哈尔滨实验室: (0451)88104651
郑州实验室: (0371)69350670
新疆实验室: (0991)6684186

石家庄实验室: (0311)85376660
西安实验室: (029)89608785
呼和浩特实验室: (0471)33450025
杭州实验室: (0571)87219096
宁波实验室: (0574)87736499

武汉实验室: (027)83997
合肥实验室: (0551)6384
广州实验室: (020)89222
厦门实验室: (0592)5556
成都实验室: (028)8770



Pony Testing International Group

检测报告

COPY



扫描二维码
关注谱尼测试

报告编号: BMBTY5LH93222555Z

第 6 页, 共 7 页

样品编号/采样位置	检测项目	限值	检测结果
H93234555 学生餐厅一楼直饮水机	细菌总数, CFU/mL	50	未检出
	总大肠菌群, MPN/100 mL	每 100 mL 水样中 不得检出	未检出
	浑浊度, NTU	0.5	<0.5
	色, 度	5	<5
	pH (无量纲)	6.0-8.5	7.01
	臭和味	无异臭异味	无异臭、无异味
	肉眼可见物	无	无
	耗氧量(COD _{Mn} , 以 O ₂ 计), mg/L	2.0	0.70

本页以下空白

PONY 谱尼测试

Pony Testing International Group

Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

谱尼测试集团上海有限公司
注册地址: 上海市徐汇区桂林路 680 号 35 幢 2-4 楼, 6 楼
检测地址: 上海市徐汇区桂林路 471 号 7 幢 6 层

北京实验室: (010)82618116	长春实验室: (0431)85150908	石家庄实验室: (0311)85376660	武汉实验室: (027)83
上海实验室: (021)64851999	大连实验室: (0411)87336618	西安实验室: (029)89608785	合肥实验室: (055)16
青岛实验室: (0532)88706866	哈尔滨实验室: (0451)88104651	呼和浩特实验室: (0471)33450025	广州实验室: (020)189
深圳实验室: (0755)26050909	泰州实验室: (0523)27360730	杭州实验室: (0571)87219096	厦门实验室: (0592)5
天津实验室: (022)27360730	苏州实验室: (0512)62997900	宁波实验室: (0574)87736499	成都实验室: (028)8
新疆实验室: (0991)6684186			



附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目	方法标准	仪器设备
细菌总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 平皿计数法 GB/T 5750.12-2006 1.1	电热恒温培养箱
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法 GB/T 5750.12-2006 2.1	电热恒温培养箱
浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2006 2.1	散射光浊度仪
色	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2006 1.1	—
pH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 玻璃电极法 GB/T 5750.4-2006 5.1	酸度计
臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2006 3.1	—
肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 直接观察法 GB/T 5750.4-2006 4.1	—
耗氧量 (COD _{Mn} , 以 O ₂ 计)	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006 1.1	滴定管

————以下空白————