安永检字(2021)第 S0364 号

160920340867

上海安永检测技术有限公司

Shanghai Anyong Testing Technology Co.,Ltd.

检验检测报告

TEST REPORT

检测类别：饮用净水水质
Test Type

样品来源：上海中医药大学张江校区
Sample Origin

委托单位：上海中医药大学张江校区
Client

编　　制：
Compiled by
审　　核：
Inspected by
签　　发：
Approved by
签发人职位：授权签字人
Position
签发日期：2021年3月18日
Approved Date　Y　M　D

公司地址(Add)：上海市闵行区曹建路 148 号 11 幢 4 层　　邮编(Post code)：201108
联系电话(Tel)：54310870、64977531　　公司网址(Http)：www.anyongjc.com
传真号(Fax)：54310869　　电子邮箱(E-mail)：anyong2007@126.com

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

检测类别 Test Type	饮用净水水质		
样品性状 Sample Shape	无色透明液体	数量 Quantity	25 件
样品来源 Sample Origin	上海中医药大学张江校区	检验类别 Test Type	委托
委托单位 Client	上海中医药大学张江校区	收样日期 Sampling Date	2021.3.11
委托单位地址 Client Address	上海市浦东新区蔡伦路1200号	检测日期 Testing Date	2021.3.11～3.16

	检测项目(Test Project)	检测依据(Standards)
检测信息 Test Information	色	GB/T 5750.4-2006(1)《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》铂-钴标准比色法
	浑浊度	GB/T 5750.4-2006(2.1)《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》散射法-福尔马肼标准
	臭和味	GB/T 5750.4-2006(3)《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》嗅气和尝味法
	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006(4)《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》直接观察法
	pH	GB/T 5750.4-2006(5.1)《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》玻璃电极法
	总硬度	GB/T 5750.4-2006(7)《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》乙二胺四乙酸二钠滴定法
	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006(8.1)《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》称量法
	挥发酚类	GB/T 5750.4-2006(9.1)《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法
	阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.4-2006(10.1)《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》亚甲蓝分光光度法
	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006(1.1)《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》硫酸钡比浊法
	氯化物	GB/T 5750.5-2006(2.1)《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》硝酸银容量法
	氟化物	GB/T 5750.5-2006(3.1)《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》离子选择电极法

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

	检测项目(Test Project)	检测依据(Standards)
检测信息 Test Information	硝酸盐氮	GB/T 5750.5-2006(5.1)《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》麝香草酚分光光度法
	铝	GB/T 5750.6-2006(1.1)《生活饮用水标准检验方法 金属指标》铬天青S分光光度法
	铁、锰、铜、锌、镉	GB/T 5750.6-2006(4.2.1)《生活饮用水标准检验方法 金属指标》火焰原子吸收分光光度法
	硒	GB/T 5750.6-2006(7.1)《生活饮用水标准检验方法 金属指标》氢化物原子荧光法
	砷	GB/T 5750.6-2006(6.1)《生活饮用水标准检验方法 金属指标》氢化物原子荧光法
	汞	GB/T 5750.6-2006(8.1)《生活饮用水标准检验方法 金属指标》原子荧光法
	铬(六价)	GB/T 5750.6-2006(10)《生活饮用水标准检验方法 金属指标》二苯碳酰二肼分光光度法
	铅	GB/T 5750.6-2006(11.1)《生活饮用水标准检验方法 金属指标》无火焰原子吸收分光光度法
	耗氧量	GB/T 5750.7-2006(1.1)《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》酸性高锰酸钾滴定法
	三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006(1.2)《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》毛细管柱气相色谱法
	四氯化碳	GB/T 5750.8-2006(1.2)《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》毛细管柱气相色谱法
	菌落总数(细菌总数)	GB/T 5750.12-2006(1.1)《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》平皿计数法
	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006(2.1)《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》多管发酵法
	耐热大肠菌群(粪大肠菌群)	GB/T 5750.12-2006(3.1)《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》多管发酵法
评价依据 Evaluation basis	CJ 94-2005《饮用净水水质标准》	
检验结论 Test conclusion	本次委托检验项目的检测结果，均符合CJ 94-2005《饮用净水水质标准》中相关参数的要求。	

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

检验结果(Test result)

采样地点：创新楼 10F 独立生活区 3M 饮水机出水口　　样品标记：S0364-1

项　目	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	无异臭异味	无异臭异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
pH	7.70	6.0~8.5	符合
色/度	未检出(<5)	≤5	符合
总硬度(以 $CaCO_3$ 计)/(mg/L)	136.0	≤300	符合
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.002	符合
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	未检出(<0.050)	≤0.20	符合
硫酸盐(mg/L)	37.3	≤100	符合
氯化物(mg/L)	34.3	≤100	符合
溶解性总固体(mg/L)	236.0	≤500	符合
耗氧量(COD_{Mn}法，以 O_2 计)/(mg/L)	0.38	≤2.0	符合
浑浊度/(NTU)	未检出(<0.5)	≤0.5	符合
氟化物(mg/L)	未检出(<0.2)	≤1.0	符合
硝酸盐氮(以 N 计)/(mg/L)	1.2	≤10	符合
铝(mg/L)	0.068	≤0.20	符合
铬(六价)/(mg/L)	未检出(<0.004)	≤0.05	符合
铁(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.20	符合
锰(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.05	符合
铜(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
锌(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
铅(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.01	符合
镉(mg/L)	未检出(<0.003)	≤0.003	符合
砷(mg/L)	未检出(<0.001)	≤0.01	符合
汞(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.001	符合
硒(mg/L)	未检出(<0.0004)	≤0.01	符合
三氯甲烷(mg/L)	未检出(<0.0002)	≤0.03	符合
四氯化碳(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.002	符合
细菌总数(cfu/mL)	12	≤50	符合
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合
耐热大肠菌群(粪大肠菌群)/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

检验结果(Test result)

采样地点：创新楼 9F 独立生活区 3M 饮水机出水口　　样品标记：S0364-2

项　目	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	无异臭异味	无异臭异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
pH	7.72	6.0~8.5	符合
色/度	未检出(<5)	≤5	符合
总硬度(以 $CaCO_3$ 计)/(mg/L)	130.8	≤300	符合
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.002	符合
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	未检出(<0.050)	≤0.20	符合
硫酸盐(mg/L)	37.9	≤100	符合
氯化物(mg/L)	33.7	≤100	符合
溶解性总固体(mg/L)	231.0	≤500	符合
耗氧量(COD_{Mn}法，以 O_2 计)/(mg/L)	0.40	≤2.0	符合
浑浊度/(NTU)	未检出(<0.5)	≤0.5	符合
氟化物(mg/L)	未检出(<0.2)	≤1.0	符合
硝酸盐氮(以 N 计)/(mg/L)	1.1	≤10	符合
铝(mg/L)	0.067	≤0.20	符合
铬(六价)/(mg/L)	未检出(<0.004)	≤0.05	符合
铁(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.20	符合
锰(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.05	符合
铜(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
锌(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
铅(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.01	符合
镉(mg/L)	未检出(<0.003)	≤0.003	符合
砷(mg/L)	未检出(<0.001)	≤0.01	符合
汞(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.001	符合
硒(mg/L)	未检出(<0.0004)	≤0.01	符合
三氯甲烷(mg/L)	未检出(<0.0002)	≤0.03	符合
四氯化碳(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.002	符合
细菌总数(cfu/mL)	45	≤50	符合
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合
耐热大肠菌群(粪大肠菌群)/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

检验结果(Test result)

采样地点：创新楼 8F 独立生活区 3M 饮水机出水口　　样品标记：S0364-3

项　目	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	无异臭异味	无异臭异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
pH	7.73	6.0~8.5	符合
色/度	未检出(<5)	≤5	符合
总硬度(以 $CaCO_3$ 计)/(mg/L)	141.1	≤300	符合
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.002	符合
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	未检出(<0.050)	≤0.20	符合
硫酸盐(mg/L)	38.2	≤100	符合
氯化物(mg/L)	35.0	≤100	符合
溶解性总固体(mg/L)	243.0	≤500	符合
耗氧量(COD_{Mn}法，以 O_2 计)/(mg/L)	0.40	≤2.0	符合
浑浊度/(NTU)	未检出(<0.5)	≤0.5	符合
氟化物(mg/L)	未检出(<0.2)	≤1.0	符合
硝酸盐氮(以 N 计)/(mg/L)	1.1	≤10	符合
铝(mg/L)	0.070	≤0.20	符合
铬(六价)/(mg/L)	未检出(<0.004)	≤0.05	符合
铁(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.20	符合
锰(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.05	符合
铜(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
锌(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
铅(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.01	符合
镉(mg/L)	未检出(<0.003)	≤0.003	符合
砷(mg/L)	未检出(<0.001)	≤0.01	符合
汞(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.001	符合
硒(mg/L)	未检出(<0.0004)	≤0.01	符合
三氯甲烷(mg/L)	未检出(<0.0002)	≤0.03	符合
四氯化碳(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.002	符合
细菌总数(cfu/mL)	42	≤50	符合
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合
耐热大肠菌群(粪大肠菌群)/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

检验结果(Test result)

采样地点：创新楼 7F 独立生活区 3M 饮水机出水口　　样品标记：S0364-4

项　目	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	无异臭异味	无异臭异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
pH	7.71	6.0~8.5	符合
色/度	未检出(<5)	≤5	符合
总硬度(以 $CaCO_3$ 计)/(mg/L)	130.0	≤300	符合
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.002	符合
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	未检出(<0.050)	≤0.20	符合
硫酸盐(mg/L)	38.2	≤100	符合
氯化物(mg/L)	33.6	≤100	符合
溶解性总固体(mg/L)	233.0	≤500	符合
耗氧量(COD_{Mn}法，以 O_2 计)/(mg/L)	0.37	≤2.0	符合
浑浊度/(NTU)	未检出(<0.5)	≤0.5	符合
氟化物(mg/L)	未检出(<0.2)	≤1.0	符合
硝酸盐氮(以 N 计)/(mg/L)	1.2	≤10	符合
铝(mg/L)	0.071	≤0.20	符合
铬(六价)/(mg/L)	未检出(<0.004)	≤0.05	符合
铁(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.20	符合
锰(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.05	符合
铜(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
锌(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
铅(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.01	符合
镉(mg/L)	未检出(<0.003)	≤0.003	符合
砷(mg/L)	未检出(<0.001)	≤0.01	符合
汞(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.001	符合
硒(mg/L)	未检出(<0.0004)	≤0.01	符合
三氯甲烷(mg/L)	未检出(<0.0002)	≤0.03	符合
四氯化碳(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.002	符合
细菌总数(cfu/mL)	18	≤50	符合
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合
耐热大肠菌群(粪大肠菌群)/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

检验结果(Test result)

采样地点：创新楼 6F 独立生活区 3M 饮水机出水口　　样品标记：S0364-5

项　目	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	无异臭异味	无异臭异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
pH	7.84	6.0~8.5	符合
色/度	未检出(<5)	≤5	符合
总硬度(以 $CaCO_3$ 计)/(mg/L)	140.9	≤300	符合
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.002	符合
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	未检出(<0.050)	≤0.20	符合
硫酸盐(mg/L)	38.8	≤100	符合
氯化物(mg/L)	34.4	≤100	符合
溶解性总固体(mg/L)	246.0	≤500	符合
耗氧量(COD_{Mn}法，以 O_2 计)/(mg/L)	0.44	≤2.0	符合
浑浊度/(NTU)	未检出(<0.5)	≤0.5	符合
氟化物(mg/L)	未检出(<0.2)	≤1.0	符合
硝酸盐氮(以 N 计)/(mg/L)	1.1	≤10	符合
铝(mg/L)	0.072	≤0.20	符合
铬(六价)/(mg/L)	未检出(<0.004)	≤0.05	符合
铁(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.20	符合
锰(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.05	符合
铜(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
锌(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
铅(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.01	符合
镉(mg/L)	未检出(<0.003)	≤0.003	符合
砷(mg/L)	未检出(<0.001)	≤0.01	符合
汞(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.001	符合
硒(mg/L)	未检出(<0.0004)	≤0.01	符合
三氯甲烷(mg/L)	未检出(<0.0002)	≤0.03	符合
四氯化碳(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.002	符合
细菌总数(cfu/mL)	10	≤50	符合
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合
耐热大肠菌群(粪大肠菌群)/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

检验结果(Test result)

采样地点：创新楼 5F 独立生活区 3M 饮水机出水口　　样品标记：S0364-6

项　目	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	无异臭异味	无异臭异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
pH	7.70	6.0~8.5	符合
色/度	未检出(<5)	≤5	符合
总硬度(以 $CaCO_3$ 计)/(mg/L)	137.9	≤300	符合
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.002	符合
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	未检出(<0.050)	≤0.20	符合
硫酸盐(mg/L)	38.0	≤100	符合
氯化物(mg/L)	33.4	≤100	符合
溶解性总固体(mg/L)	241.0	≤500	符合
耗氧量(COD_{Mn}法，以 O_2 计)/(mg/L)	0.48	≤2.0	符合
浑浊度/(NTU)	未检出(<0.5)	≤0.5	符合
氟化物(mg/L)	未检出(<0.2)	≤1.0	符合
硝酸盐氮(以 N 计)/(mg/L)	1.0	≤10	符合
铝(mg/L)	0.070	≤0.20	符合
铬(六价)/(mg/L)	未检出(<0.004)	≤0.05	符合
铁(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.20	符合
锰(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.05	符合
铜(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
锌(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
铅(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.01	符合
镉(mg/L)	未检出(<0.003)	≤0.003	符合
砷(mg/L)	未检出(<0.001)	≤0.01	符合
汞(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.001	符合
硒(mg/L)	未检出(<0.0004)	≤0.01	符合
三氯甲烷(mg/L)	未检出(<0.0002)	≤0.03	符合
四氯化碳(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.002	符合
细菌总数(cfu/mL)	6	≤50	符合
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合
耐热大肠菌群(粪大肠菌群)/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

检验结果(Test result)

采样地点：创新楼 4F 独立生活区 3M 饮水机出水口　　样品标记：S0364-7

项　目	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	无异臭异味	无异臭异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
pH	7.76	6.0~8.5	符合
色/度	未检出(<5)	≤5	符合
总硬度(以 $CaCO_3$ 计)/(mg/L)	136.7	≤300	符合
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.002	符合
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	未检出(<0.050)	≤0.20	符合
硫酸盐(mg/L)	38.2	≤100	符合
氯化物(mg/L)	34.8	≤100	符合
溶解性总固体(mg/L)	244.0	≤500	符合
耗氧量(COD_{Mn}法，以 O_2 计)/(mg/L)	0.48	≤2.0	符合
浑浊度/(NTU)	未检出(<0.5)	≤0.5	符合
氟化物(mg/L)	未检出(<0.2)	≤1.0	符合
硝酸盐氮(以 N 计)/(mg/L)	1.1	≤10	符合
铝(mg/L)	0.070	≤0.20	符合
铬(六价)/(mg/L)	未检出(<0.004)	≤0.05	符合
铁(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.20	符合
锰(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.05	符合
铜(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
锌(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
铅(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.01	符合
镉(mg/L)	未检出(<0.003)	≤0.003	符合
砷(mg/L)	未检出(<0.001)	≤0.01	符合
汞(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.001	符合
硒(mg/L)	未检出(<0.0004)	≤0.01	符合
三氯甲烷(mg/L)	未检出(<0.0002)	≤0.03	符合
四氯化碳(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.002	符合
细菌总数(cfu/mL)	11	≤50	符合
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合
耐热大肠菌群(粪大肠菌群)/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

检验结果(Test result)

采样地点：创新楼 3F 独立生活区 3M 饮水机出水口　　样品标记：S0364-8

项　目	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	无异臭异味	无异臭异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
pH	7.74	6.0~8.5	符合
色/度	未检出(<5)	≤5	符合
总硬度(以 $CaCO_3$ 计)/(mg/L)	143.7	≤300	符合
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.002	符合
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	未检出(<0.050)	≤0.20	符合
硫酸盐(mg/L)	37.8	≤100	符合
氯化物(mg/L)	37.0	≤100	符合
溶解性总固体(mg/L)	250.0	≤500	符合
耗氧量(COD_{Mn}法，以 O_2 计)/(mg/L)	0.58	≤2.0	符合
浑浊度/(NTU)	未检出(<0.5)	≤0.5	符合
氟化物(mg/L)	未检出(<0.2)	≤1.0	符合
硝酸盐氮(以 N 计)/(mg/L)	1.1	≤10	符合
铝(mg/L)	0.065	≤0.20	符合
铬(六价)/(mg/L)	未检出(<0.004)	≤0.05	符合
铁(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.20	符合
锰(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.05	符合
铜(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
锌(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
铅(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.01	符合
镉(mg/L)	未检出(<0.003)	≤0.003	符合
砷(mg/L)	未检出(<0.001)	≤0.01	符合
汞(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.001	符合
硒(mg/L)	未检出(<0.0004)	≤0.01	符合
三氯甲烷(mg/L)	0.0010	≤0.03	符合
四氯化碳(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.002	符合
细菌总数(cfu/mL)	15	≤50	符合
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合
耐热大肠菌群(粪大肠菌群)/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

检验结果(Test result)

采样地点：创新楼 2F 独立生活区 3M 饮水机出水口　　样品标记：S0364-9

项　目	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	无异臭异味	无异臭异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
pH	7.88	6.0~8.5	符合
色/度	未检出(<5)	≤5	符合
总硬度(以 $CaCO_3$ 计)/(mg/L)	138.2	≤300	符合
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.002	符合
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	未检出(<0.050)	≤0.20	符合
硫酸盐(mg/L)	35.8	≤100	符合
氯化物(mg/L)	34.4	≤100	符合
溶解性总固体(mg/L)	240.0	≤500	符合
耗氧量(COD_{Mn}法，以 O_2 计)/(mg/L)	0.66	≤2.0	符合
浑浊度/(NTU)	未检出(<0.5)	≤0.5	符合
氟化物(mg/L)	未检出(<0.2)	≤1.0	符合
硝酸盐氮(以 N 计)/(mg/L)	1.1	≤10	符合
铝(mg/L)	0.069	≤0.20	符合
铬(六价)/(mg/L)	未检出(<0.004)	≤0.05	符合
铁(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.20	符合
锰(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.05	符合
铜(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
锌(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
铅(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.01	符合
镉(mg/L)	未检出(<0.003)	≤0.003	符合
砷(mg/L)	未检出(<0.001)	≤0.01	符合
汞(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.001	符合
硒(mg/L)	未检出(<0.0004)	≤0.01	符合
三氯甲烷(mg/L)	未检出(<0.0002)	≤0.03	符合
四氯化碳(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.002	符合
细菌总数(cfu/mL)	17	≤50	符合
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合
耐热大肠菌群(粪大肠菌群)/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

检验结果(Test result)

采样地点：图书馆 1F 饮水机右侧第一个出水口　　样品标记：S0364-10

项　目	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	无异臭异味	无异臭异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
pH	8.04	6.0~8.5	符合
色/度	未检出(<5)	≤5	符合
总硬度(以 $CaCO_3$ 计)/(mg/L)	139.0	≤300	符合
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.002	符合
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	未检出(<0.050)	≤0.20	符合
硫酸盐(mg/L)	36.3	≤100	符合
氯化物(mg/L)	35.0	≤100	符合
溶解性总固体(mg/L)	244.0	≤500	符合
耗氧量(COD_{Mn}法，以 O_2 计)/(mg/L)	0.60	≤2.0	符合
浑浊度/(NTU)	未检出(<0.5)	≤0.5	符合
氟化物(mg/L)	未检出(<0.2)	≤1.0	符合
硝酸盐氮(以 N 计)/(mg/L)	1.1	≤10	符合
铝(mg/L)	0.067	≤0.20	符合
铬(六价)/(mg/L)	未检出(<0.004)	≤0.05	符合
铁(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.20	符合
锰(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.05	符合
铜(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
锌(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
铅(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.01	符合
镉(mg/L)	未检出(<0.003)	≤0.003	符合
砷(mg/L)	未检出(<0.001)	≤0.01	符合
汞(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.001	符合
硒(mg/L)	未检出(<0.0004)	≤0.01	符合
三氯甲烷(mg/L)	未检出(<0.0002)	≤0.03	符合
四氯化碳(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.002	符合
细菌总数(cfu/mL)	32	≤50	符合
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合
耐热大肠菌群(粪大肠菌群)/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

检验结果(Test result)

采样地点：图书馆 1F 饮水机右侧第二个出水口　　样品标记：S0364-11

项　目	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	无异臭异味	无异臭异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
pH	8.06	6.0~8.5	符合
色/度	未检出(<5)	≤5	符合
总硬度(以 $CaCO_3$ 计)/(mg/L)	142.1	≤300	符合
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.002	符合
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	未检出(<0.050)	≤0.20	符合
硫酸盐(mg/L)	36.0	≤100	符合
氯化物(mg/L)	34.4	≤100	符合
溶解性总固体(mg/L)	247.0	≤500	符合
耗氧量(COD_{Mn}法，以 O_2 计)/(mg/L)	0.36	≤2.0	符合
浑浊度/(NTU)	未检出(<0.5)	≤0.5	符合
氟化物(mg/L)	未检出(<0.2)	≤1.0	符合
硝酸盐氮(以 N 计)/(mg/L)	1.1	≤10	符合
铝(mg/L)	0.066	≤0.20	符合
铬(六价)/(mg/L)	未检出(<0.004)	≤0.05	符合
铁(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.20	符合
锰(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.05	符合
铜(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
锌(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
铅(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.01	符合
镉(mg/L)	未检出(<0.003)	≤0.003	符合
砷(mg/L)	未检出(<0.001)	≤0.01	符合
汞(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.001	符合
硒(mg/L)	未检出(<0.0004)	≤0.01	符合
三氯甲烷(mg/L)	未检出(<0.0002)	≤0.03	符合
四氯化碳(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.002	符合
细菌总数(cfu/mL)	37	≤50	符合
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合
耐热大肠菌群(粪大肠菌群)/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

检验结果(Test result)

采样地点：合作中心 2F 茶水间 3M 饮水机出水口　　样品标记：S0364-12

项　目	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	无异臭异味	无异臭异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
pH	7.96	6.0~8.5	符合
色/度	未检出(<5)	≤5	符合
总硬度(以 $CaCO_3$ 计)/(mg/L)	143.3	≤300	符合
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.002	符合
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	未检出(<0.050)	≤0.20	符合
硫酸盐(mg/L)	37.8	≤100	符合
氯化物(mg/L)	35.2	≤100	符合
溶解性总固体(mg/L)	252.0	≤500	符合
耗氧量(COD_{Mn}法，以 O_2 计)/(mg/L)	0.40	≤2.0	符合
浑浊度/(NTU)	未检出(<0.5)	≤0.5	符合
氟化物(mg/L)	未检出(<0.2)	≤1.0	符合
硝酸盐氮(以 N 计)/(mg/L)	1.2	≤10	符合
铝(mg/L)	0.070	≤0.20	符合
铬(六价)/(mg/L)	未检出(<0.004)	≤0.05	符合
铁(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.20	符合
锰(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.05	符合
铜(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
锌(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
铅(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.01	符合
镉(mg/L)	未检出(<0.003)	≤0.003	符合
砷(mg/L)	未检出(<0.001)	≤0.01	符合
汞(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.001	符合
硒(mg/L)	未检出(<0.0004)	≤0.01	符合
三氯甲烷(mg/L)	未检出(<0.0002)	≤0.03	符合
四氯化碳(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.002	符合
细菌总数(cfu/mL)	15	≤50	符合
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合
耐热大肠菌群(粪大肠菌群)/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

检验结果(Test result)

采样地点：9 号楼 1F 饮水机右侧第一个出水口　　样品标记：S0364-13

项　目	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	无异臭异味	无异臭异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
pH	8.06	6.0~8.5	符合
色/度	未检出(<5)	≤5	符合
总硬度(以 $CaCO_3$ 计)/(mg/L)	144.4	≤300	符合
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.002	符合
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	未检出(<0.050)	≤0.20	符合
硫酸盐(mg/L)	37.2	≤100	符合
氯化物(mg/L)	34.6	≤100	符合
溶解性总固体(mg/L)	248.0	≤500	符合
耗氧量(COD_{Mn} 法，以 O_2 计)/(mg/L)	0.42	≤2.0	符合
浑浊度/(NTU)	未检出(<0.5)	≤0.5	符合
氟化物(mg/L)	未检出(<0.2)	≤1.0	符合
硝酸盐氮(以 N 计)/(mg/L)	1.2	≤10	符合
铝(mg/L)	0.063	≤0.20	符合
铬(六价)/(mg/L)	未检出(<0.004)	≤0.05	符合
铁(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.20	符合
锰(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.05	符合
铜(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
锌(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
铅(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.01	符合
镉(mg/L)	未检出(<0.003)	≤0.003	符合
砷(mg/L)	未检出(<0.001)	≤0.01	符合
汞(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.001	符合
硒(mg/L)	未检出(<0.0004)	≤0.01	符合
三氯甲烷(mg/L)	未检出(<0.0002)	≤0.03	符合
四氯化碳(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.002	符合
细菌总数(cfu/mL)	26	≤50	符合
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合
耐热大肠菌群(粪大肠菌群)/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

检验结果(Test result)

采样地点：10 号楼 1F 饮水机右侧第一个出水口　　样品标记：S0364-14

项　目	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	无异臭异味	无异臭异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
pH	8.02	6.0~8.5	符合
色/度	未检出(<5)	≤5	符合
总硬度(以 $CaCO_3$ 计)/(mg/L)	144.0	≤300	符合
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.002	符合
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	未检出(<0.050)	≤0.20	符合
硫酸盐(mg/L)	39.6	≤100	符合
氯化物(mg/L)	35.7	≤100	符合
溶解性总固体(mg/L)	251.0	≤500	符合
耗氧量(COD_{Mn}法，以 O_2 计)/(mg/L)	0.37	≤2.0	符合
浑浊度/(NTU)	未检出(<0.5)	≤0.5	符合
氟化物(mg/L)	未检出(<0.2)	≤1.0	符合
硝酸盐氮(以 N 计)/(mg/L)	1.2	≤10	符合
铝(mg/L)	0.071	≤0.20	符合
铬(六价)/(mg/L)	未检出(<0.004)	≤0.05	符合
铁(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.20	符合
锰(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.05	符合
铜(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
锌(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
铅(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.01	符合
镉(mg/L)	未检出(<0.003)	≤0.003	符合
砷(mg/L)	未检出(<0.001)	≤0.01	符合
汞(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.001	符合
硒(mg/L)	未检出(<0.0004)	≤0.01	符合
三氯甲烷(mg/L)	未检出(<0.0002)	≤0.03	符合
四氯化碳(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.002	符合
细菌总数(cfu/mL)	11	≤50	符合
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合
耐热大肠菌群(粪大肠菌群)/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

检验结果(Test result)

采样地点：8 号楼 1F 饮水机右侧第一个出水口　　样品标记：S0364-15

项　目	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	无异臭异味	无异臭异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
pH	7.84	6.0~8.5	符合
色/度	未检出(<5)	≤5	符合
总硬度(以 $CaCO_3$ 计)/(mg/L)	140.1	≤300	符合
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.002	符合
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	未检出(<0.050)	≤0.20	符合
硫酸盐(mg/L)	39.6	≤100	符合
氯化物(mg/L)	34.7	≤100	符合
溶解性总固体(mg/L)	246.0	≤500	符合
耗氧量(COD_{Mn}法，以 O_2 计)/(mg/L)	0.41	≤2.0	符合
浑浊度/(NTU)	未检出(<0.5)	≤0.5	符合
氟化物(mg/L)	未检出(<0.2)	≤1.0	符合
硝酸盐氮(以 N 计)/(mg/L)	1.1	≤10	符合
铝(mg/L)	0.075	≤0.20	符合
铬(六价)/(mg/L)	未检出(<0.004)	≤0.05	符合
铁(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.20	符合
锰(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.05	符合
铜(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
锌(mg/L)	0.12	≤1.0	符合
铅(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.01	符合
镉(mg/L)	未检出(<0.003)	≤0.003	符合
砷(mg/L)	未检出(<0.001)	≤0.01	符合
汞(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.001	符合
硒(mg/L)	未检出(<0.0004)	≤0.01	符合
三氯甲烷(mg/L)	未检出(<0.0002)	≤0.03	符合
四氯化碳(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.002	符合
细菌总数(cfu/mL)	38	≤50	符合
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合
耐热大肠菌群(粪大肠菌群)/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

检验结果(Test result)

采样地点：体育场报亭东侧饮水机右侧第一个出水口　　样品标记：S0364-16

项　目	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	无异臭异味	无异臭异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
pH	8.06	6.0~8.5	不符合
色/度	未检出(<5)	≤5	符合
总硬度(以 $CaCO_3$ 计)/(mg/L)	143.0	≤300	符合
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.002	符合
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	未检出(<0.050)	≤0.20	符合
硫酸盐(mg/L)	39.6	≤100	符合
氯化物(mg/L)	36.0	≤100	符合
溶解性总固体(mg/L)	255.0	≤500	符合
耗氧量(COD_{Mn}法，以 O_2 计)/(mg/L)	0.44	≤2.0	符合
浑浊度/(NTU)	未检出(<0.5)	≤0.5	符合
氟化物(mg/L)	未检出(<0.2)	≤1.0	符合
硝酸盐氮(以 N 计)/(mg/L)	1.1	≤10	符合
铝(mg/L)	0.076	≤0.20	符合
铬(六价)/(mg/L)	未检出(<0.004)	≤0.05	符合
铁(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.20	符合
锰(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.05	符合
铜(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
锌(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
铅(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.01	符合
镉(mg/L)	未检出(<0.003)	≤0.003	符合
砷(mg/L)	未检出(<0.001)	≤0.01	符合
汞(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.001	符合
硒(mg/L)	未检出(<0.0004)	≤0.01	符合
三氯甲烷(mg/L)	未检出(<0.0002)	≤0.03	符合
四氯化碳(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.002	符合
细菌总数(cfu/mL)	10	≤50	符合
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合
耐热大肠菌群(粪大肠菌群)/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

检验结果(Test result)

采样地点：体育场报亭西侧饮水机右侧出水口　　样品标记：S0364-17

项　目	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	无异臭异味	无异臭异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
pH	8.02	6.0~8.5	符合
色/度	未检出(<5)	≤5	符合
总硬度(以 $CaCO_3$ 计)/(mg/L)	139.6	≤300	符合
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.002	符合
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	未检出(<0.050)	≤0.20	符合
硫酸盐(mg/L)	40.8	≤100	符合
氯化物(mg/L)	35.1	≤100	符合
溶解性总固体(mg/L)	247.0	≤500	符合
耗氧量(COD_{Mn}法，以 O_2 计)/(mg/L)	0.50	≤2.0	符合
浑浊度/(NTU)	未检出(<0.5)	≤0.5	符合
氟化物(mg/L)	未检出(<0.2)	≤1.0	符合
硝酸盐氮(以 N 计)/(mg/L)	1.1	≤10	符合
铝(mg/L)	0.074	≤0.20	符合
铬(六价)/(mg/L)	未检出(<0.004)	≤0.05	符合
铁(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.20	符合
锰(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.05	符合
铜(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
锌(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
铅(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.01	符合
镉(mg/L)	未检出(<0.003)	≤0.003	符合
砷(mg/L)	未检出(<0.001)	≤0.01	符合
汞(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.001	符合
硒(mg/L)	未检出(<0.0004)	≤0.01	符合
三氯甲烷(mg/L)	0.0003	≤0.03	符合
四氯化碳(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.002	符合
细菌总数(cfu/mL)	9	≤50	符合
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合
耐热大肠菌群(粪大肠菌群)/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

检验结果(Test result)

采样地点：体育馆 1F 饮水机左侧第二个出水口　　样品标记：S0364-18

项　目	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	无异臭异味	无异臭异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
pH	7.72	6.0~8.5	符合
色/度	未检出(<5)	≤5	符合
总硬度(以 $CaCO_3$ 计)/(mg/L)	144.2	≤300	符合
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.002	符合
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	未检出(<0.050)	≤0.20	符合
硫酸盐(mg/L)	43.5	≤100	符合
氯化物(mg/L)	37.0	≤100	符合
溶解性总固体(mg/L)	256.0	≤500	符合
耗氧量(COD_{Mn}法，以 O_2 计)/(mg/L)	0.52	≤2.0	符合
浑浊度/(NTU)	未检出(<0.5)	≤0.5	符合
氟化物(mg/L)	未检出(<0.2)	≤1.0	符合
硝酸盐氮(以 N 计)/(mg/L)	1.1	≤10	符合
铝(mg/L)	0.079	≤0.20	符合
铬(六价)/(mg/L)	未检出(<0.004)	≤0.05	符合
铁(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.20	符合
锰(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.05	符合
铜(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
锌(mg/L)	0.17	≤1.0	符合
铅(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.01	符合
镉(mg/L)	未检出(<0.003)	≤0.003	符合
砷(mg/L)	未检出(<0.001)	≤0.01	符合
汞(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.001	符合
硒(mg/L)	未检出(<0.0004)	≤0.01	符合
三氯甲烷(mg/L)	未检出(<0.0002)	≤0.03	符合
四氯化碳(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.002	符合
细菌总数(cfu/mL)	3	≤50	符合
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合
耐热大肠菌群(粪大肠菌群)/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

检验结果(Test result)

采样地点：体育馆 2F 饮水机右侧出水口　　样品标记：S0364-19

项　目	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	无异臭异味	无异臭异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
pH	7.80	6.0~8.5	符合
色/度	未检出(<5)	≤5	符合
总硬度(以 $CaCO_3$ 计)/(mg/L)	142.3	≤300	符合
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.002	符合
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	未检出(<0.050)	≤0.20	符合
硫酸盐(mg/L)	40.4	≤100	符合
氯化物(mg/L)	35.4	≤100	符合
溶解性总固体(mg/L)	250.0	≤500	符合
耗氧量(COD_{Mn}法，以 O_2 计)/(mg/L)	0.53	≤2.0	符合
浑浊度/(NTU)	未检出(<0.5)	≤0.5	符合
氟化物(mg/L)	未检出(<0.2)	≤1.0	符合
硝酸盐氮(以 N 计)/(mg/L)	1.1	≤10	符合
铝(mg/L)	0.071	≤0.20	符合
铬(六价)/(mg/L)	未检出(<0.004)	≤0.05	符合
铁(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.20	符合
锰(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.05	符合
铜(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
锌(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
铅(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.01	符合
镉(mg/L)	未检出(<0.003)	≤0.003	符合
砷(mg/L)	未检出(<0.001)	≤0.01	符合
汞(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.001	符合
硒(mg/L)	未检出(<0.0004)	≤0.01	符合
三氯甲烷(mg/L)	未检出(<0.0002)	≤0.03	符合
四氯化碳(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.002	符合
细菌总数(cfu/mL)	6	≤50	符合
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合
耐热大肠菌群(粪大肠菌群)/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

检验结果(Test result)

采样地点：后勤楼 2F 开水机右侧出水口　　样品标记：S0364-20

项　目	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	无异臭异味	无异臭异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
pH	7.86	6.0~8.5	符合
色/度	未检出(<5)	≤5	符合
总硬度(以 $CaCO_3$ 计)/(mg/L)	8.6	≤300	符合
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.002	符合
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	未检出(<0.050)	≤0.20	符合
硫酸盐(mg/L)	未检出(<5.0)	≤100	符合
氯化物(mg/L)	1.6	≤100	符合
溶解性总固体(mg/L)	36.0	≤500	符合
耗氧量(COD_{Mn}法，以 O_2 计)/(mg/L)	0.24	≤2.0	符合
浑浊度/(NTU)	未检出(<0.5)	≤0.5	符合
氟化物(mg/L)	未检出(<0.2)	≤1.0	符合
硝酸盐氮(以 N 计)/(mg/L)	未检出(<0.5)	≤10	符合
铝(mg/L)	未检出(<0.008)	≤0.20	符合
铬(六价)/(mg/L)	未检出(<0.004)	≤0.05	符合
铁(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.20	符合
锰(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.05	符合
铜(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
锌(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
铅(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.01	符合
镉(mg/L)	未检出(<0.003)	≤0.003	符合
砷(mg/L)	未检出(<0.001)	≤0.01	符合
汞(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.001	符合
硒(mg/L)	未检出(<0.0004)	≤0.01	符合
三氯甲烷(mg/L)	0.0003	≤0.03	符合
四氯化碳(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.002	符合
细菌总数(cfu/mL)	14	≤50	符合
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合
耐热大肠菌群(粪大肠菌群)/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

检验结果(Test result)

采样地点：学生事务发展中心 1F 3M 饮水机出水口　　样品标记：S0364-21

项　目	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	无异臭异味	无异臭异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
pH	6.80	6.0~8.5	符合
色/度	未检出(<5)	≤5	符合
总硬度(以 $CaCO_3$ 计)/(mg/L)	9.3	≤300	符合
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.002	符合
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	未检出(<0.050)	≤0.20	符合
硫酸盐(mg/L)	未检出(<5.0)	≤100	符合
氯化物(mg/L)	1.2	≤100	符合
溶解性总固体(mg/L)	39.0	≤500	符合
耗氧量(COD_{Mn}法，以 O_2 计)/(mg/L)	0.23	≤2.0	符合
浑浊度/(NTU)	未检出(<0.5)	≤0.5	符合
氟化物(mg/L)	未检出(<0.2)	≤1.0	符合
硝酸盐氮(以 N 计)/(mg/L)	未检出(<0.5)	≤10	符合
铝(mg/L)	0.017	≤0.20	符合
铬(六价)/(mg/L)	未检出(<0.004)	≤0.05	符合
铁(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.20	符合
锰(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.05	符合
铜(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
锌(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
铅(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.01	符合
镉(mg/L)	未检出(<0.003)	≤0.003	符合
砷(mg/L)	未检出(<0.001)	≤0.01	符合
汞(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.001	符合
硒(mg/L)	未检出(<0.0004)	≤0.01	符合
三氯甲烷(mg/L)	未检出(<0.0002)	≤0.03	符合
四氯化碳(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.002	符合
细菌总数(cfu/mL)	41	≤50	符合
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合
耐热大肠菌群(粪大肠菌群)/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

检验结果(Test result)

采样地点：学生事务发展中心 3F 3M 饮水机出水口　　样品标记：S0364-22

项　目	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	无异臭异味	无异臭异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
pH	6.76	6.0~8.5	符合
色/度	未检出(<5)	≤5	符合
总硬度(以 $CaCO_3$ 计)/(mg/L)	10.3	≤300	符合
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.002	符合
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	未检出(<0.050)	≤0.20	符合
硫酸盐(mg/L)	未检出(<5.0)	≤100	符合
氯化物(mg/L)	1.8	≤100	符合
溶解性总固体(mg/L)	45.0	≤500	符合
耗氧量(COD_{Mn}法，以 O_2 计)/(mg/L)	0.23	≤2.0	符合
浑浊度/(NTU)	未检出(<0.5)	≤0.5	符合
氟化物(mg/L)	未检出(<0.2)	≤1.0	符合
硝酸盐氮(以 N 计)/(mg/L)	未检出(<0.5)	≤10	符合
铝(mg/L)	0.024	≤0.20	符合
铬(六价)/(mg/L)	未检出(<0.004)	≤0.05	符合
铁(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.20	符合
锰(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.05	符合
铜(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
锌(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
铅(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.01	符合
镉(mg/L)	未检出(<0.003)	≤0.003	符合
砷(mg/L)	未检出(<0.001)	≤0.01	符合
汞(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.001	符合
硒(mg/L)	未检出(<0.0004)	≤0.01	符合
三氯甲烷(mg/L)	未检出(<0..0002)	≤0.03	符合
四氯化碳(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.002	符合
细菌总数(cfu/mL)	4	≤50	符合
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合
耐热大肠菌群(粪大肠菌群)/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

检验结果(Test result)

采样地点：学生事务发展中心 1F 左侧饮水机出水口　　样品标记：S0364-23

项　目	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	无异臭异味	无异臭异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
pH	6.82	6.0~8.5	符合
色/度	未检出(<5)	≤5	符合
总硬度(以 $CaCO_3$ 计)/(mg/L)	9.5	≤300	符合
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.002	符合
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	未检出(<0.050)	≤0.20	符合
硫酸盐(mg/L)	未检出(<5.0)	≤100	符合
氯化物(mg/L)	1.6	≤100	符合
溶解性总固体(mg/L)	36.0	≤500	符合
耗氧量(COD_{Mn}法，以 O_2 计)/(mg/L)	0.28	≤2.0	符合
浑浊度/(NTU)	未检出(<0.5)	≤0.5	符合
氟化物(mg/L)	未检出(<0.2)	≤1.0	符合
硝酸盐氮(以 N 计)/(mg/L)	未检出(<0.5)	≤10	符合
铝(mg/L)	未检出(<0.008)	≤0.20	符合
铬(六价)/(mg/L)	未检出(<0.004)	≤0.05	符合
铁(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.20	符合
锰(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.05	符合
铜(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
锌(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
铅(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.01	符合
镉(mg/L)	未检出(<0.003)	≤0.003	符合
砷(mg/L)	未检出(<0.001)	≤0.01	符合
汞(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.001	符合
硒(mg/L)	未检出(<0.0004)	≤0.01	符合
三氯甲烷(mg/L)	未检出(<0.0002)	≤0.03	符合
四氯化碳(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.002	符合
细菌总数(cfu/mL)	15	≤50	符合
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合
耐热大肠菌群(粪大肠菌群)/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

检验结果(Test result)

采样地点：1 号楼 5F 饮水机出水口　　样品标记：S0364-24

项　目	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	无异臭异味	无异臭异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
pH	8.04	6.0~8.5	符合
色/度	未检出(<5)	≤5	符合
总硬度(以 $CaCO_3$ 计)/(mg/L)	143.1	≤300	符合
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.002	符合
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	未检出(<0.050)	≤0.20	符合
硫酸盐(mg/L)	37.5	≤100	符合
氯化物(mg/L)	35.1	≤100	符合
溶解性总固体(mg/L)	248.0	≤500	符合
耗氧量(COD_{Mn}法，以 O_2 计)/(mg/L)	0.54	≤2.0	符合
浑浊度/(NTU)	未检出(<0.5)	≤0.5	符合
氟化物(mg/L)	未检出(<0.2)	≤1.0	符合
硝酸盐氮(以 N 计)/(mg/L)	1.2	≤10	符合
铝(mg/L)	0.069	≤0.20	符合
铬(六价)/(mg/L)	未检出(<0.004)	≤0.05	符合
铁(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.20	符合
锰(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.05	符合
铜(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
锌(mg/L)	0.10	≤1.0	符合
铅(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.01	符合
镉(mg/L)	未检出(<0.003)	≤0.003	符合
砷(mg/L)	未检出(<0.001)	≤0.01	符合
汞(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.001	符合
硒(mg/L)	未检出(<0.0004)	≤0.01	符合
三氯甲烷(mg/L)	未检出(<0.0002)	≤0.03	符合
四氯化碳(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.002	符合
细菌总数(cfu/mL)	27	≤50	符合
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合
耐热大肠菌群(粪大肠菌群)/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

检验结果(Test result)

采样地点：食堂 1F 饮水机右侧第二个出水口　　样品标记：S0364-25

项　目	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	无异臭异味	无异臭异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
pH	8.08	6.0~8.5	符合
色/度	未检出(<5)	≤5	符合
总硬度(以 $CaCO_3$ 计)/(mg/L)	141.6	≤300	符合
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.002	符合
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	未检出(<0.050)	≤0.20	符合
硫酸盐(mg/L)	35.6	≤100	符合
氯化物(mg/L)	34.4	≤100	符合
溶解性总固体(mg/L)	246.0	≤500	符合
耗氧量(COD_{Mn}法，以 O_2 计)/(mg/L)	0.50	≤2.0	符合
浑浊度/(NTU)	未检出(<0.5)	≤0.5	符合
氟化物(mg/L)	未检出(<0.2)	≤1.0	符合
硝酸盐氮(以 N 计)/(mg/L)	1.1	≤10	符合
铝(mg/L)	0.062	≤0.20	符合
铬(六价)/(mg/L)	未检出(<0.004)	≤0.05	符合
铁(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.20	符合
锰(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.05	符合
铜(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
锌(mg/L)	0.07	≤1.0	符合
铅(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.01	符合
镉(mg/L)	未检出(<0.003)	≤0.003	符合
砷(mg/L)	未检出(<0.001)	≤0.01	符合
汞(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.001	符合
硒(mg/L)	未检出(<0.0004)	≤0.01	符合
三氯甲烷(mg/L)	未检出(<0.0002)	≤0.03	符合
四氯化碳(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.002	符合
细菌总数(cfu/mL)	13	≤50	符合
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合
耐热大肠菌群(粪大肠菌群)/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合