

检 测 报 告

委托单位 上海中医药大学

项目名称 上海中医药大学饮用净水水质检测

项目地址 徐汇校区

检测类别 委托采样检测

正文页数 1

报告日期 2026.09.21



上海天复检测技术股份有限公司

www.63555151.com



上海天复检测技术股份有限公司检测报告

一、委托情况：

委托单位：上海中医药大学

委托编号：20262841

样品类别：饮用净水

样品性状：液体

样品数量：5件

采样日期：2026.09.17

检测日期：2026.09.17-2026.09.20

报告日期：2026.09.21

检测项目：pH值、色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、高锰酸盐指数（以O₂计）、菌落总数、总大肠菌群

二、检测与评价依据：

检测依据：GB/T 5750.4-2023 浑浊度：散射法-福尔马肼标准；色度：铂-钴标准比色法；pH值：玻璃电极法；

GB/T 5750.4-2023 臭和味：嗅气和尝味法；肉眼可见物：直接观察法；

GB/T 5750.7-2023 高锰酸盐指数（以O₂计）：酸性高锰酸钾滴定法；

GB/T 5750.12-2023 菌落总数：平皿计数法；总大肠菌群：多管发酵法；

评价依据：CJ 94-2005《饮用净水水质标准》

三、检测结果：

样品编号	采样位置	浑浊度 NTU	pH值 无量纲	色度 度	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指 数（以O ₂ 计）mg/L	菌落总数 CFU/mL	总大肠菌群 MPN/100mL
20262841-1	学生公寓7F饮水机	0.20	7.01	<5	无	无	0.68	44	未检出
20262841-2	学生公寓98F饮水机	0.19	7.06	<5	无	无	0.44	未检出	未检出
20262841-3	学生公寓6F饮水机	0.15	7.03	<5	无	无	0.36	32	未检出
20262841-4	学生公寓4F饮水机	0.19	7.02	<5	无	无	0.40	9	未检出
20262841-5	零陵路530号6F饮水机	0.15	7.00	<5	无	无	0.40	11	未检出
标准限值		≤0.5	6.0~8.5	≤5	无异臭、 异味	无	≤2.0	≤50	每100mL水 样中不得检 出

四、检测项目评价：

根据CJ 94-2005《饮用净水水质标准》要求，本次检测所有样品检测结果均为符合。

编制人：陈人

审核人：陈人

批准人：陈人良

职务：授权签字人

日期：2026.9.21