



170921341469

报告编号: 2021-Y2E0187

# 检测报告

样品名称: 二次供水水质检测

委托单位: 上海中医药大学

受检单位: 上海中医药大学

受检地址: 蔡伦路 1200 号

上海度标检测技术有限公司

2021 年 11 月 17 日



## 说 明

- 1、本单位保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密；
- 2、本报告包括封面、封二及报告页的内容，报告无授权签字人批准签名，或涂改增删，或未盖本单位印章无效；
- 3、本报告复印件未盖本单位印章无效；
- 4、本报告只对本次样品负责。对自送样品，则仅对本次受理样品负责；
- 5、对本报告如有异议，请予收到检测报告之日起十五日内向本单位提出。
- 6、本报告一式三份，两份给客户，一份留档。

## 单 位 信 息

地 址： 上海市闵行区立跃路 2995

号 3 号楼 202 室

邮 编： 201114

电 话： 021-54326019

传 真： 021-54326018

电子信箱： dubiaojiance@163.com

投诉电话： 021-54326019



# 上海市卫生局( )

沪卫场考(2012)第008号

## 关于上海度标检测技术有限公司通过上海市公共场所 卫生技术服务机构首次考核的通知

上海度标检测技术有限公司:

依据《上海市公共场所卫生技术服务机构考核办法》的规定,我局组织对你单位开展了首次考核工作,现将通过考核的项目通知如下:

- (一)集中空调通风系统卫生学评价;
- (二)公共场所日常检测;
- (三)集中空调通风系统日常检测;
- (四)公共场所涉及生活饮用水检测。



二〇一二年十一月二十二日



## 上海度标检测技术有限公司检测报告

第 1 页 共 1 页

样品名称: 二次供水水质检测

受检单位: 上海中医药大学

受检地址: 蔡伦路 1200 号

检测类别: 委托

样品数量: 6 件数/48 项次数

采样日期: 2021.11.4

检测周期: 2021.11.4-11.17

报告日期: 2021.11.17

## 检测项目:

pH, 总氯, 浑浊度, 色度, 臭和味, 肉眼可见物, 菌落总数及总大肠菌群

## 使用仪器及编号:

笔试酸度计 pHTestr30 (S22002)

余氯测定仪 PCII (S23002)

便携式浊度仪 TN100 (S24002)

生化培养箱 LRH-250 (L15002)

## 检测依据:

GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》

GB/T 5750.11-2006 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》

GB/T 5750.12-2006 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》

## 评价依据:

GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

## 检测结果:

编号	采样地点	pH	总氯 (mg/L)	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)
1	张江学生生活园区 275 弄水箱	7.22	0.54	0.29	<5	无	无	21	未检出
2	张江学生生活园区 280 弄水池	7.25	0.58	0.31	<5	无	无	22	未检出
3	华佗路 275 弄 2 幢 3 号水箱	7.19	0.49	0.33	<5	无	无	23	未检出
4	华佗路 280 弄 3 幢 4 号水箱	7.17	0.52	0.30	<5	无	无	26	未检出
5	华佗路 280 弄 4 幢 5 号水箱	7.23	0.53	0.28	<5	无	无	25	未检出
6	华佗路 280 弄 4 幢 7 号水箱	7.20	0.48	0.26	<5	无	无	28	未检出
限值		6.5-8.5	≥0.05	1	15	无异臭、异味	无	100	不得检出

结果评价: 以上各项目均符合 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》的要求。

---以下空白---

编制人:

审核人:

批准人:



2021 年 11 月 17 日